

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'Etablissement : **Elémentaire Alphonse Daudet**
Adresse : **23 rue Amable Matussière, 38100 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 24/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 14 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 38 Ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur) investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Le bâtiment ne dispose pas de bouches d'aération ni de système de ventilation (Ventilation naturelle).

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'Etablissement : **Elémentaire Ampère**
Adresse : **55 rue Ampère, 38000 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 13/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 19 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 163 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	73 %
Sont facilement accessibles	99 %
Sont facilement manœuvrables	72 %

Le bâtiment ne dispose pas de bouches d'aération ni de système de ventilation (Ventilation naturelle).

Remarque :

Un nouveau diagnostic aération/ventilation sera effectué (au deuxième semestre 2019) après les travaux de rénovation énergétique et d'installation d'un système de ventilation double flux.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Anatole France
Adresse : 35 rue Anatole France, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 22/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 19 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 104 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 15 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Anthoard
Adresse : 3 rue Anthoard, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 16/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 23 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 79 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 20 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Bajatière
Adresse : 6 chemin de l'Eglise, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 22/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 15 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 73 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	99 %
Sont facilement accessibles	99 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 60 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'Etablissement : **Elémentaire Bizanet**
Adresse : **53 avenue Maréchal Randon, 38000 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 14/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 21 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.

Au total, sur les 104 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Christophe Turc
Adresse : 3 rue Christophe Turc, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 20/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 8 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.

Au total, sur les 51 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	84 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 8 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'Etablissement : **Elémentaire Clémenceau**
Adresse : **5 rue Louis Lachat, 38100 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 28/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 22 pièces ont été investiguées dans deux bâtiments.

Au total, sur les 88 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Elisée Chatin
Adresse : 25 rue Le Brix, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 22/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 19 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 136 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	46 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les ouvrants non fonctionnels sont des vasistas.

Le bâtiment ne dispose pas de bouches d'aération ni de système de ventilation (Ventilation naturelle).

Remarque :

Un nouveau diagnostic aération/ventilation sera effectué (au deuxième semestre 2019) après les travaux de rénovation énergétique et d'installation d'un système de ventilation double flux.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Ferdinand Buisson
Adresse : 8 et 4 rue du docteur Bordier, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 01/12/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 22 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 130 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'Établissement : **Elémentaire Grand Chatelet**
Adresse : **36 avenue du Grand Chatelet, 38100 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 28/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 12 pièces ont été investiguées dans deux bâtiments.

Au total, sur les 72 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 6 mai 2016

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	25

Résultats pour le benzène :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	0,71



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023 ; pour le benzène elle a été fixée à $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2016.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ et à $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pour le benzène.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Houille Blanche
Adresse : 7 rue de la Houille Blanche, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 27/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 21 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 80 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	96 %
Sont facilement accessibles	99 %
Sont facilement manœuvrables	96 %

Au total, sur les 80 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Jardin de Ville
Adresse : 6 Passage Jardin de Ville, 38000 Grenoble

RAPPORT D'EVALUATION DES MOYENS D'AERATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 13/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 13 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.

Au total, sur les 42 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Jean Jaurès
Adresse : 9 cours Jean Jaurès, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 22/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 24 pièces ont été investiguées dans deux bâtiments.

Au total, sur les 116 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'Etablissement : **Elémentaire Jean Racine**
Adresse : **22 avenue Teisseire, 38100 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 13/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 13 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 48 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Le bâtiment ne dispose pas de bouches d'aération ni de système de ventilation (Ventilation naturelle).

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'établissement : **Elémentaire Joseph Vallier**
Adresse : **44 bis rue Ampère, 38000 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 14/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 16 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 72 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	99 %
Sont facilement manœuvrables	99 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 6 au 10 juin 2016

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	24

Résultats pour le benzène :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	0,53



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023. Pour le benzène elle a été fixée à $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2016.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ et à $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pour le benzène.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Jules Ferry
Adresse : 47 et 47 ter avenue Léon Jouhaux, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 23/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 16 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 98 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'établissement : Elémentaire La Fontaine
Adresse : 6 bis rue Paul Helbronner, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 27/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 11 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment (partie élémentaire).

Au total, sur les 28 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 13 Bouches d'aération et de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 18 au 24 avril 2016

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	22

Résultats pour le benzène :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	0,67



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023. Pour le benzène elle a été fixée à $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2016.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ et à $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pour le benzène.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Le Lac
Adresse : 105 galerie de l'Arlequin, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 31/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 12 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 65 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	97 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	97 %

Au total, sur les 13 Bouches d'aération et de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 8 mai 2016

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	39

Résultats pour le benzène :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	0,46



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023. Pour le benzène elle a été fixée à $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2016.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ et à $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pour le benzène.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'établissement : **Elémentaire Le Verdelet**
Adresse : **1 rue Gusto Gervasoti, 38100 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 27/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 16 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 59 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 45 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 8 mai 2016

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	21

Résultats pour le benzène :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	0,53



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023. Pour le benzène elle a été fixée à $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2016.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ et à $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pour le benzène.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'Etablissement : **Elémentaire Léon Jouhaux**
Adresse : **6 rue du 140^{ème} RIA, 38100 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 23/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 19 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 93 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 38 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 6 mai 2016

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	33

Résultats pour le benzène :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	0,66



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023 ; pour le benzène elle a été fixée à $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2016.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ et à $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pour le benzène.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Les Genêts
Adresse : 9 allée des Genêts, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 20/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 14 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.

Au total, sur les 56 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	96 %
Sont facilement accessibles	98 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 79 Bouches d'aération et 5 Bouches de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Les Trembles
Adresse : 8 allée des Frênes, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 21/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 10 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.

Au total, sur les 40 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	88 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 41 Bouches d'aération et 1 Bouche de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	14 %
Sont encrassées	0 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Libération
Adresse : 203 Cours de la Libération, 38100 Grenoble

RAPPORT D'EVALUATION DES MOYENS D'AERATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 23/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 13 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.

Au total, sur les 69 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'établissement : **Elémentaire Lucie Aubrac**
Adresse : **4 rue Henri Ding, 38000 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 9/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 21 pièces ont été investiguées dans 2 bâtiments.

Au total, sur les 153 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	84 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 36 Bouches de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 23 au 27 mai 2016

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	6

Résultats pour le benzène :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	1,39



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023. Pour le benzène elle a été fixée à $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2016.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ et à $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pour le benzène.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Malherbe
Adresse : 25 avenue Malherbe, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 27/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 21 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 105 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 35 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'Etablissement : **Elémentaire Menon**
Adresse : **3 rue Abbé de la Salle, 38000 Grenoble**

RAPPORT D'EVALUATION DES MOYENS D'AERATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 9/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 10 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 41 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'Établissement : **Elémentaire Menon**
Adresse : **9 rue Hebert, 38000 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 9/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 7 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 67 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 13 au 17 juin 2016

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	38

Résultats pour le benzène :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	0,40



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023. Pour le benzène elle a été fixée à $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2016.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ et à $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pour le benzène.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'Établissement : **Elémentaire Nicolas Chorier**
Adresse : **23 rue Nicolas Chorier, 38000 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 17/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 7 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.

Au total, sur les 48 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 7 au 11 mars 2016

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	29

Résultats pour le benzène :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	0,41



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023. Pour le benzène elle a été fixée à $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2016.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ et à $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ pour le benzène.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Painlevé
Adresse : 73 rue Joseph Bouchayer, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 23/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 16 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 176 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	78 %
Sont facilement accessibles	99 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les ouvrants non fonctionnels sont des vasistas.

Le bâtiment ne dispose pas de bouches d'aération ni de système de ventilation (Ventilation naturelle).

Remarque :

Un nouveau diagnostic aération/ventilation sera effectué (au deuxième semestre 2019) après les travaux de rénovation énergétique et d'installation d'un système de ventilation double flux.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'Etablissement : **Elémentaire Paul Bert**
Adresse : **33 avenue Maréchal Randon, 38000 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 30/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 22 pièces ont été investiguées dans deux bâtiments.

Au total, sur les 151 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	61 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les ouvrants non fonctionnels sont des vasistas.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : **Elémentaire**
Nom de l'Etablissement : **Elémentaire Sidi Brahim**
Adresse : **45 rue Sidi Brahim, 38100 Grenoble**

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 30/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 17 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 130 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	99 %
Sont facilement accessibles	98 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Groupe scolaire
Nom de l'Établissement : Groupe scolaire Beauvert
Adresse : 10 rue Guy de Maupassant, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 24/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 27 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 99 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	97 %
Sont facilement manœuvrables	97 %

Au total, sur les 110 bouches de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 21 au 25 septembre 2015

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	32



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Groupe scolaire
Nom de l'Etablissement : Groupe scolaire Les Buttes
Adresse : 31 avenue de La Bruyère, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 23/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 12 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.

Au total, sur les 40 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	98 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 20 Bouches d'aération et 6 bouches de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Groupe scolaire
Nom de l'Établissement : Groupe scolaire Marie Reynoard
Adresse : 48 allée des Romantiques, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 31/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 22 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 86 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 101 Bouches d'aération et de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 5 juillet 2012 (les mesures n'ont été effectuées que dans des classes maternelles)

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	14



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Groupe scolaire
Nom de l'Etablissement : Groupe scolaire Porte Saint Laurent
Adresse : 22 bis quai des Allobroges, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 13/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 35 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 10 au 13 avril 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	17



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Groupe scolaire
Nom de l'Etablissement : Groupe scolaire Simone Lagrange
Adresse : 57 rue du Drac, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête :
Nom et qualité de l'enquêteur :

Conclusions :

L'évaluation des moyens d'aération et de ventilation est programmée pour 2019.



RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 14 au 18 mai 2018

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	4

-  Respect des valeurs-guides
-  Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Alphonse Daudet
Adresse : 16 rue René Lesage, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 24/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 9 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 29 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %



RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 17 au 21 septembre 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	22

-  Respect des valeurs-guides
-  Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Ampère
Adresse : 57 rue du Drac, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 17/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 4 pièces ont été investiguées dans même bâtiment (une classe maternelle est située dans le bâtiment élémentaire, les données sur cette classe sont ajoutées au diagnostic du bâtiment élémentaire).

Au total, sur les 35 ouvrants investigués :

- Sont en état de fonctionnement 100 %
- Sont facilement accessibles 100 %
- Sont facilement manœuvrables 100 %

Aucune grille d'aération n'est présente sur les ouvrants, la ventilation du bâtiment est « naturelle ».

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 10 au 13 avril 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	19



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Anatole France
Adresse : 33 rue Anatole France, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 9/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 5 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment (partie maternelle).

Au total, sur les 18 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR


Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 23 au 27 avril 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	19

 Respect des valeurs-guides

 Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Bajatière
Adresse : 25 rue Le Brix, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 9/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 34 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	88 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	88 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 29 mai au 1er juin 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	18



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Établissement : Maternelle Berriat
Adresse : 13 bis rue Abbé Grégoire, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 31/07/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 9 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 34 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 11 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 10 au 13 avril 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	18



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Bizanet
Adresse : 53 avenue Maréchal Randon, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 22/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 43 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 14 au 18 mai 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	20



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Buffon
Adresse : 1 rue Cuvier, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 31/07/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 10 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.
Au total, sur les 36 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	92 %
Sont facilement accessibles	94 %
Sont facilement manœuvrables	92 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 7 au 11 mai 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	28



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Colonel Driant
Adresse : 2 rue Colonel Driant, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 3/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 11 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 48 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	94 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 15 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 25 au 29 juin 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	29



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Cornélie Gémond
Adresse : 12 rue Hébert, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 7/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 36 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 21 au 25 mai 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	17



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Diderot
Adresse : 22 rue Diderot, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 01/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 9 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.

Au total, sur les 31 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR


Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 21 au 25 mai 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	28

 Respect des valeurs-guides

 Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Établissement : Maternelle Elisée Chatin
Adresse : 25 rue Le Brix, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 28/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 13 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 68 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	93 %
Sont facilement accessibles	93 %
Sont facilement manœuvrables	93 %

Au total, sur les 15 Bouches d'aération et 7 bouches d'extraction investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	20 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 21 au 25 mai 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	17



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Ferdinand Buisson
Adresse : 6 rue du Docteur Bordier, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 14/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 52 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 29 mai au 1er juin 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	26



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Établissement : Maternelle Gérard Philippe
Adresse : 6 rue Ninon Vallin, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 14/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 26 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	92 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 29 mai au 1^{er} juin 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	27



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Établissement : Maternelle Grand Chatelet
Adresse : 1 rue Duguesclin, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 10/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 4 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 16 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %



RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 25 au 29 juin 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	27

-  Respect des valeurs-guides
-  Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Houille Blanche
Adresse : 3 rue de la Houille Blanche, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 22/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 7 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 26 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 16 au 20 avril 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	13



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Jardin de Ville
Adresse : 5 passage du Jardin de Ville, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 2/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 26 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 10 au 13 avril 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	21



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Jean Jaurès
Adresse : 2 rue Jay, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 21/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 10 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 49 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 7 au 11 mai 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	29



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Jean Racine
Adresse : 4 rue Cardinal Le Camus, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 16/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 12 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 48 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 16 Bouches de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 17 au 21 septembre 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	34



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Joseph Vallier
Adresse : 7 rue du docteur Greffier, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 23/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 9 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.

Au total, sur les 46 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 30 avril au 4 mai 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	20



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Établissement : Maternelle Jules Ferry
Adresse : 47 bis avenue Léon Jouhaux, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 22/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 7 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 41 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 25 au 29 juin 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	36



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Jules Verne
Adresse : 15 rue Hoche, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 2/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 7 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 12 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 18 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR


Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 14 au 18 mai 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	17

 Respect des valeurs-guides

 Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle La Fontaine
Adresse : 6 bis rue Paul Helbronner, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 27/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 10 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 15 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	77 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	77 %

Au total, sur les 7 Bouches de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR


Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 11 au 15 juin 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	41

 Respect des valeurs-guides

 Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle La Rampe
Adresse : 1 rue Maurice Doderro, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 16/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 11 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 21 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 3 Bouches de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 5 juillet 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	40



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle La Savane
Adresse : 16 rue Roger Ronserail, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 8/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 7 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 15 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	73 %
Sont facilement accessibles	73 %
Sont facilement manœuvrables	73 %

Au total, sur les 47 Bouches d'aération et 12 bouches de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 16 au 20 avril 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	18



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Le Lac
Adresse : 105 galerie de l'Arlequin, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 31/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 52 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	77 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	77 %

Au total, sur les 14 Bouches d'aération et de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 5 juillet 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	51



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Le Verdelet / Eterlous
Adresse : 1 rue Gusto Gervasoti, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 27/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 22 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 18 Bouches d'aération et 5 Bouches de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR


Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 4 au 8 juin 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	40

 Respect des valeurs-guides

 Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Le Verdelet / Primevères
Adresse : 1 rue Gusto Gervasoti, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 27/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 5 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 28 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 15 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 4 au 8 juin 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	30



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Léon Jouhaux
Adresse : 8 rue du 140^{ème} RIA, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 14/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 44 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %



RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 29 mai au 1^{er} juin 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	21

-  Respect des valeurs-guides
-  Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Les Frênes
Adresse : 16 allée des Frênes, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 22/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 11 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 57 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 78 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 10 au 14 septembre 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	41



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Établissement : Maternelle Libération
Adresse : 203 cours de la Libération, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 9/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 9 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 41 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %



RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 23 au 27 avril 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	18

-  Respect des valeurs-guides
-  Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Malherbe
Adresse : 25 avenue Malherbe, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 28/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 6 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 38 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 9 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 17 au 21 septembre 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	33



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Marceau
Adresse : 1 rue Sergent Bobillot, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 1/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 10 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 81 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 31 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR


Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 14 au 18 mai 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	17

 Respect des valeurs-guides

 Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Millet
Adresse : 13 rue Millet, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 2/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 3 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 8 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 18 au 22 juin 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	30



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Établissement : Maternelle Nicolas Chorier
Adresse : 21 rue Nicolas Chorier, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 17/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 8 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.

Au total, sur les 54 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 8 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 7 au 11 mai 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	26



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Painlevé
Adresse : 21 avenue Rhin et Danube, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 8/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 91 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	98 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	98 %

Remarque :

Un nouveau diagnostic aération/ventilation sera effectué (au deuxième semestre 2019) après les travaux de rénovation énergétique et d'installation d'un système de ventilation double flux.

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 30 avril au 4 mai 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	18



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Établissement : Maternelle Paul Bert
Adresse : 10 rue Aimon de Chissée, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 7/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 33 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 2 au 6 avril 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	26



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Sidi Brahim
Adresse : 47 bis rue Sidi Brahim, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 22/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 8 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 31 Ouvrants investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 30 avril au 4 mai 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	18



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.