

# Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



**Type d'établissement :** Elémentaire  
**Nom de l'Etablissement :** Elémentaire Bajatière  
**Adresse :** 6 chemin de l'Eglise, 38100 Grenoble

## RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

**Date de l'enquête :** 22/11/2017

**Nom et qualité de l'enquêteur :** Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

### Conclusions :

Au sein de l'établissement 15 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 73 Ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur) investigués :

Sont en état de fonctionnement	99 %
Sont facilement accessibles	99 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 60 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %