

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Elisée Chatin
Adresse : 25 rue Le Brix, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 22/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 19 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 136 Ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur) investigués :

Sont en état de fonctionnement	46 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les ouvrants non fonctionnels sont des vasistas.

Le bâtiment ne dispose pas de bouches d'aération ni de système de ventilation (Ventilation naturelle).

Remarque :

Un nouveau diagnostic aération/ventilation sera effectué (au deuxième semestre 2019) après les travaux de rénovation énergétique et d'installation d'un système de ventilation double flux.