

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Les Genêts
Adresse : 9 allée des Genêts, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 20/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 14 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.

Au total, sur les 56 Ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur) investigués :

| | |
|--------------------------------|-------|
| Sont en état de fonctionnement | 96 % |
| Sont facilement accessibles | 98 % |
| Sont facilement manœuvrables | 100 % |

Au total, sur les 79 Bouches d'aération et 5 Bouches de ventilation investiguées :

| | |
|---|-----|
| Sont obturées partiellement ou totalement | 0 % |
| Sont encrassées | 0 % |