

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Les Trembles
Adresse : 8 allée des Frênes, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 21/11/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 10 pièces ont été investiguées dans un bâtiment.

Au total, sur les 40 Ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur) investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	88 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 41 Bouches d'aération et 1 Bouche de ventilation investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	14 %
Sont encrassées	0 %