

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Malherbe
Adresse : 25 avenue Malherbe, 38100 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 27/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 21 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 105 Ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur) investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Au total, sur les 35 Bouches d'aération investiguées :

Sont obturées partiellement ou totalement	0 %
Sont encrassées	0 %