

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Elémentaire
Nom de l'Etablissement : Elémentaire Menon
Adresse : 3 rue Abbé de la Salle, 38000 Grenoble

RAPPORT D'EVALUATION DES MOYENS D'AERATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 9/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 10 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 41 Ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur) investigués :

Sont en état de fonctionnement	100 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %