

# Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



**Type d'établissement :** Elémentaire  
**Nom de l'Etablissement :** Elémentaire Painlevé  
**Adresse :** 73 rue Joseph Bouchayer, 38100 Grenoble

## RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

**Date de l'enquête :** 23/11/2017

**Nom et qualité de l'enquêteur :** Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

### Conclusions :

Au sein de l'établissement 16 pièces ont été investiguées dans un même bâtiment.

Au total, sur les 176 Ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur) investigués :

Sont en état de fonctionnement	78 %
Sont facilement accessibles	99 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les ouvrants non fonctionnels sont des vasistas.

Le bâtiment ne dispose pas de bouches d'aération ni de système de ventilation (Ventilation naturelle).

### Remarque :

Un nouveau diagnostic aération/ventilation sera effectué (au deuxième semestre 2019) après les travaux de rénovation énergétique et d'installation d'un système de ventilation double flux.