

# Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



**Type d'établissement :** Elémentaire  
**Nom de l'Etablissement :** Elémentaire Paul Bert  
**Adresse :** 33 avenue Maréchal Randon, 38000 Grenoble

## RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

**Date de l'enquête :** 30/11/2017

**Nom et qualité de l'enquêteur :** Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

### Conclusions :

Au sein de l'établissement 22 pièces ont été investiguées dans deux bâtiments.

Au total, sur les 151 Ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur) investigués :

Sont en état de fonctionnement	61 %
Sont facilement accessibles	100 %
Sont facilement manœuvrables	100 %

Les ouvrants non fonctionnels sont des vasistas.