

Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Maternelle
Nom de l'Etablissement : Maternelle Ampère
Adresse : 57 rue du Drac, 38000 Grenoble

RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête : 17/08/2017

Nom et qualité de l'enquêteur : Hugues FRADET (ingénieur sanitaire)

Conclusions :

Au sein de l'établissement 4 pièces ont été investiguées dans même bâtiment (une classe maternelle est située dans le bâtiment élémentaire, les données sur cette classe sont ajoutées au diagnostic du bâtiment élémentaire).

Au total, sur les 35 ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur) investigués :

- Sont en état de fonctionnement 100 %
- Sont facilement accessibles 100 %
- Sont facilement manœuvrables 100 %

Aucune grille d'aération n'est présente sur les ouvrants, la ventilation du bâtiment est « naturelle ».

RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

Dates de prélèvements des polluants : du 10 au 13 avril 2012

Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	19



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

Valeur-guide : valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2015 et $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en 2023.

Valeur-limite : valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$.