

# Les résultats de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans votre établissement



Type d'établissement : Groupe scolaire  
Nom de l'Etablissement : Groupe scolaire Simone Lagrange  
Adresse : 57 rue du Drac, 38000 Grenoble

## RAPPORT D'ÉVALUATION DES MOYENS D'AÉRATION/VENTILATION

Date de l'enquête :  
Nom et qualité de l'enquêteur :

### Conclusions :

L'évaluation des moyens d'aération et de ventilation est programmée pour 2019.

## RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

Conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et suivants du code de l'Environnement, notre établissement a fait l'objet d'un contrôle de la qualité de l'air intérieur des locaux dont les résultats sont les suivants :

**Dates de prélèvements des polluants :** du 14 au 18 mai 2018

### Résultats pour le formaldéhyde :

	Concentration moyenne en $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moyenne de l'établissement	4



Respect des valeurs-guides



Absence de dépassement des valeurs limites mais dépassement des valeurs-guides

**Valeur-guide :** valeur en dessous de laquelle la concentration ne présente pas de risque pour la santé des occupants. Pour le formaldéhyde, elle a été fixée à  $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$  en 2015 et  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$  en 2023.

**Valeur-limite :** valeur nécessitant des mesures d'intervention rapide. Elle a été fixée pour le formaldéhyde à  $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .